令和７年度　　水質検査結果（原水-総計）

水　道　名	：遠別町簡易水道	採 水 地 点	
水　源　名	：遠別川水系遠別川	原　水：本町浄水場　着水井	
浄 水 場 名	：遠別町本町地区浄水場	浄　水：遠別浄化センター	
委託検査機関	：（財）北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項　　目	基　準　値 (mg/ℓ)	結果値（平均値） 最高値	最低値	平均値	測定回数	超過回数
1	一般細菌	100個／ｍｌ 以下	3600	7	1039	12	－
2	大腸菌	不検出	検出	不検出		12	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.002	1	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	－
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.54	<0.03	0.40	12	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	<0.05	<0.05	<0.05	1	－
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ以下	0.03	0.03	0.03	1	－
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	－
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	－
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	－
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下				－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下				－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下				－	－
24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下				－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下				－	－
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下				－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下				－	－
28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下				－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下				－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下				－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下				－	－
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.59	0.59	0.59	1	－
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	40.1	0.12	3.93	12	－
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.6	9.6	9.6	1	－
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.03	0.030	0.030	1	－
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	15.7	5.4	10.6	12	－
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ以下	29.9	29.9	29.9	1	－
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	138	138	138	1	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000003	0.000003	0.000003	1	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	－
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	－
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	－
46	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/ℓ以下	7.1	1.3	2.8	12	－
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	6.9	7.2	12	－
48	味	異常でない				－	－
49	臭気	異常でない	微土臭	異常なし		12	－
50	色度	5度	27	5	13	12	－
51	濁度	2度	370	0.9	47	12	－
	アンモニア性窒素		＜0.05	＜0.05	＜0.05	1	－
	残留塩素						－
	大腸菌数（MPN/100ml）	水質基準値なし	280	280	280	1	－
	嫌気性芽胞菌数（個/100ml）	水質基準値なし	5	5	5	1	－
	クリプトスポリジウム	水質基準値なし	0	0	0	1	－
	ジアルジア	水質基準値なし	0	0	0	1	－

令和７年度　　水質検査結果（浄水-総計）

水　道　名	：遠別町簡易水道	採 水 地 点	
水　源　名	：遠別川水系遠別川	原　水：本町浄水場　着水井	
浄 水 場 名	：遠別町本町地区浄水場	浄　水：遠別浄化センター	
委託検査機関	：（財）北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項　　目	基　準　値 (mg/ℓ)	結　果　値　（　平　均　値　）			測定回数	超過回数
			最　高　値	最　低　値	平　均　値		
1	一般細菌	100個／ｍｌ 以下	0	0	0.0	12	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出		12	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.51	0.04	0.29	12	0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.07	0.07	0.07	1	0
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ以下	0.05	0.05	0.05	1	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.27	0.11	0.19	4	0
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.033	0.002	0.012	4	0
24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下	0.016	0.004	0.008	4	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.002	4	0
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.049	0.003	0.019	4	0
28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下	0.019	0.007	0.013	4	0
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.013	0.001	0.006	4	0
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0	<0.003	<0.003	4	0
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.03	0.02	0.02	1	0
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	12	0
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	15.9	15.9	15.9	1	0
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	29.5	14.7	18.6	12	0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ以下	35.9	35.9	35.9	1	0
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	106	88	98	4	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	2	0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	2	0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0
46	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/ℓ以下	1.7	0.5	1.0	12	0
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.2	6.9	7.1	12	0
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	0
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	12	0
50	色度	5度	<1	<1	<1	12	0
51	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0
	アンモニア性窒素		<0.05	<0.05	<0.05	1	0
	残留塩素						
	大腸菌数（MPN/100ml）	水質基準値なし					
	嫌気性芽胞菌数（個/100ml）	水質基準値なし					
	クリプトスポリジウム	水質基準値なし					
	ジアルジア	水質基準値なし					

番号	管理目標設定項目	基準値 (mg/ℓ)	結果値（平均値）			測定回数	超過回数
			最高値	最低値	平均値		
1	アンチモア及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	1	－
4	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.004	1	－
5	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下	0.008	0.008	0.008	1	－
6	遊離炭素	20 mg/ℓ以下	4.9	4.9	4.9	1	－
7	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づけること	-1.8	-1.8	-1.8	1	－

区分	項目	最高値	最低値	平均値	測定回数	備考
毎日検査	色	―	―	異常なし	365	
	濁り	―	―	異常なし	365	
	異常な臭味	―	―	異常なし	365	
	残留塩素（0.1mg/ℓ以上）	0.44	0.12	0.31	365	
自己検査（浄水場測定）	（原水）					
	濁度	601	3	42	連続	
	pH	7.74	6.60	7.06	連続	
	（浄水）					
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	連続	
	pH	7.35	6.66	7.00	連続	